

Karta katalogowa

MILISEKUNDOMIERZ MILIS-1

1. Zastosowanie

Milisekundomierz MILIS-1 jest urządzeniem pozwalającym na pomiar czasu z dokładnością do 0.1 ms.



Rys. 1. Milisekundomierz MILIS-1

2. Dane techniczne

Tab. 1. Dane Techniczne

Napięcie znamionowe zasilania	220V DC lub inne wg zamówienia
Liczba wejść	3
Napięcie sygnałów wejściowych	220V DC lub inne wg zamówienia
Wymiary (W/S/G) (bez wtyczek)	24/48/84
Sposób montażu	Zatablicowy

3. Oznaczenie znakiem CE

Oznaczenie znakiem CE wykonano w 2024r. Oznaczenie wykonane jest na tabliczce znamionowej Milisekundomierza umieszczonej na obudowie urządzenia. Tabliczka znamionowa przedstawiona została na Rys.2.

 	NAZWA	Milisekundomierz		
	TYP	MILIS-1		
	NR	0000	DATA PRODUKCJI	01.2025
	Uz	220V/DC	WYMIARY S/W/G [mm]	48/24/84
	P	<0.5[W]	MASA [kg]	0,06
	IP	20	KLASA OCHRONNOŚCI	1

Rys. 2. Tabliczka CE

4. Serwis

Urządzenia wyprodukowane przez firmę Energoaparatura SA objęte są standardowo rocznym okresem gwarancyjnym. Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny wykonywany jest w siedzibie firmy Energoaparatura SA w Katowicach.

5. Postępowanie ze użytym sprzętem elektronicznym

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) użyty produkt należy zwrócić firmie Energoaparatura SA lub oddać firmie zajmującej się utylizacją odpadów elektronicznych.

6. Informacje dla zamawiającego

w sprawach technicznych i handlowych:

JACEK GUMUL

Kierownik Zakładu Elektroniki

tel.: +48 32 728 55 73

elektronika@enap.com.pl