

Karta katalogowa

WALIZKA SERWISOWA DO BADANIA OBCIĄŻEŃ W-24B

1. Zastosowanie

Walizka serwisowa W-24B przeznaczona jest do badania obciążeń obwodów przekładników napięciowych i prądowych.



Rys. 1. Walizka serwisowa W-24B

2. Charakterystyka

Regulowane napięcie przemiennie 3x230VAC.

Zadajnik prądowy 3x 15A AC.

Wyjście napięcia pomiarowego 3x100VAC.

Pomiar prądów i napięć.

3. Dane techniczne

Tab. 1. Dane Techniczne

Napięcie zasilające UN	UN= 3 x 230V AC
Liczba wyjść	16
Wymiary (W/S/G)	357/471/175

4. Oznaczenie znakiem CE

Oznaczenie znakiem CE wykonano w 2020r. Oznaczenie wykonane jest na tabliczce znamionowej Walizki Serwisowej umieszczonej na obudowie urządzenia. Tabliczka znamionowa przedstawiona została na Rys.2.

ENERGOAPARATURA CE	NAZWA	WALIZKA SERWISOWA	
	TYP	W-24B	
	NR	0026	DATA PRODUKCJI 06 2020
	Uz	3x230V AC	WYMIARY S/W/G [mm] 471/357/175
	P	< 3x550[W]	MASA [kg] 22
	IP	40	KLASA OCHRONNOŚCI 1

Rys. 2. Tabliczka CE

5. Serwis

Urządzenia wyprodukowane przez firmę Energoaparatura SA objęte są standardowo rocznym okresem gwarancyjnym. Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny wykonywany jest w siedzibie firmy Energoaparatura SA w Katowicach.

6. Postępowanie ze użytym sprzętem elektronicznym

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) zużyty produkt należy zwrócić firmie Energoaparatura SA lub oddać firmie zajmującej się utylizacją odpadów elektronicznych.

7. Informacje dla zamawiającego

w sprawach technicznych i handlowych:

JACEK GUMUL

Kierownik Zakładu Elektroniki

tel.: +48 32 728 55 73

elektronika@enap.com.pl