

Karta katalogowa

WALIZKA SERWISOWA

WYMUSZALNIK PRĄDOWO-NAPIĘCIOWY W-25

1. Zastosowanie

Walizka serwisowa W-25 przeznaczona jest do sprawdzania obwodów prądowych i napięciowych stacji elektroenergetycznej po jej modernizacji lub budowie.

Walizka W-25 (3szt.) umożliwia jednocześnie podanie napięcia i wymuszenie prądów w trzech fazach obwodów pierwotnych, co zapewnia kompleksowe sprawdzenie poprawności wykonania obwodów prądowych i napięciowych.



Rys. 1. Walizka serwisowa W-25

2. Charakterystyka

Regulowane napięcie przemiennie do 6000VAC.

Zadajnik prądowy do 500A.

Możliwość zmiany kierunku wymuszanego prądu.

Pomiar prądu i napięcia.

3. Dane techniczne

Tab. 1. Dane Techniczne

Napięcie zasilające U_N	230V AC
Liczba wyjść napięciowych	3
Liczba wyjść prądowych	1
Wymiary (W/S/G)	493/616/220

4. Oznaczenie znakiem CE

Oznaczenie znakiem CE wykonano w 2013r. Oznaczenie wykonane jest na tabliczce znamionowej Walizki Serwisowej umieszczonej na obudowie urządzenia. Tabliczka znamionowa przedstawiona została na Rys.2.

ENERGOAPARATURA	Walizka serwisowa			
	TYP	W-25		
NR	0034	DATA PRODUKCJI	01.2024	
Uz	230V AC	WYMIARY S/W/G [mm]	616/493/220	
P	<3600[W]	MASA [kg]	68	
IP	20	KLASA OCHRONNOŚCI	1	

Rys. 2. Tabliczka CE

5. Serwis

Urządzenia wyprodukowane przez firmę Energoaparatura SA objęte są standardowo rocznym okresem gwarancyjnym. Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny wykonywany jest w siedzibie firmy Energoaparatura SA w Katowicach.

6. Postępowanie ze użytym sprzętem elektronicznym

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) zużyty produkt należy zwrócić firmie Energoaparatura SA lub oddać firmie zajmującej się utylizacją odpadów elektronicznych.

7. Informacje dla zamawiającego

w sprawach technicznych i handlowych:

JACEK GUMUL

Kierownik Zakładu Elektroniki

tel.: +48 32 728 55 73

elektronika@enap.com.pl