

Karta katalogowa

WALIZKA SERWISOWA

ZADAJNIK NAPIĘCIA 3x6000V W-26B

1. Zastosowanie

Walizka serwisowa typu W-26 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do badania przekładników napięciowych w rozdzielniach średniego i wysokiego napięcia.



Rys. 1. Walizka serwisowa W-26B

2. Charakterystyka

Regulowane napięcie przemiennie 3x 6000VAC.
Niezależnie regulowane poszczególne fazy.
Diody sygnalizujące obecność napięcia na danej fazie.
Pomiar napięcia w trzech fazach.

3. Dane techniczne

Tab. 1. Dane Techniczne

Napięcie zasilające U_N	3 x 230V AC
Liczba wyjść	3
Wymiary (W/S/G)	437/525/213

4. Oznaczenie znakiem CE

Oznaczenie znakiem CE wykonano w 2014r. Oznaczenie wykonane jest na tabliczce znamionowej Walizki Serwisowej umieszczonej na obudowie urządzenia. Tabliczka znamionowa przedstawiona została na Rys.2.

 	NAZWA			Walizka serwisowa	
	TYP			W-26B	
	NR	0029	DATA PRODUKCJI	11.2024	
	Uz	230V AC	WYMIARY W/S/G [mm]	525/437/213	
	P	<3x550[W]	MASA [kg]	32	
IP			40	KLASA OCHRONNOŚCI	1

Rys. 2. Tabliczka CE

5. Serwis

Urządzenia wyprodukowane przez firmę Energoaparatura SA objęte są standardowo rocznym okresem gwarancyjnym. Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny wykonywany jest w siedzibie firmy Energoaparatura SA w Katowicach.

6. Postępowanie ze użytym sprzętem elektronicznym

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) zużyty produkt należy zwrócić firmie Energoaparatura SA lub oddać firmie zajmującej się utylizacją odpadów elektronicznych.

7. Informacje dla zamawiającego

w sprawach technicznych i handlowych:

JACEK GUMUL

Kierownik Zakładu Elektroniki

tel.: +48 32 728 55 73

elektronika@enap.com.pl