

Karta katalogowa

WALIZKA SERWISOWA DO BADANIA SCO W-29

1. Zastosowanie

Walizka serwisowa typu W-29 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do zasilania trójfazowych obwodów pomiarowych w miejscu gdzie nie ma dostępu do sieci trójfazowej lub niemożliwe jest podanie napięcia prosto z przekładników.



Rys. 1. Walizka serwisowa W-29

2. Charakterystyka

Generator napięcia trójfazowego.
Wyjście napięcia w pełni sinusoidalne.
Regulowana częstotliwość 45-55Hz.
Wbudowane zabezpieczenia.

3. Dane techniczne

Tab. 1. Dane Techniczne

Napięcie zasilające U_N	230V AC
Liczba wyjść napięciowych	3x230 V AC +/- 5%
Wymiary (W/S/G)	357/471/175

4. Oznaczenie znakiem CE

Oznaczenie znakiem CE wykonano w 2014r. Oznaczenie wykonane jest na tabliczce znamionowej Walizki Serwisowej umieszczonej na obudowie urządzenia. Tabliczka znamionowa przedstawiona została na Rys.2.

ENERGOAPARATURA CE	NAZWA	Walizka serwisowa		
	TYP	W-29		
	NR	0033	DATA PRODUKCJI	04 2021
	Uz	230V AC	WYMIARY S/W/G [mm]	471/357/175
	P	< 400[W]	MASA [kg]	12
	IP	40	KLASA OCHRONNOŚCI	1

Rys. 2. Tabliczka CE

5. Serwis

Urządzenia wyprodukowane przez firmę Energoaparatura SA objęte są standardowo rocznym okresem gwarancyjnym. Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny wykonywany jest w siedzibie firmy Energoaparatura SA w Katowicach.

6. Postępowanie ze użytym sprzętem elektronicznym

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) zużyty produkt należy zwrócić firmie Energoaparatura SA lub oddać firmie zajmującej się utylizacją odpadów elektronicznych.

7. Informacje dla zamawiającego

w sprawach technicznych i handlowych:

JACEK GUMUL

Kierownik Zakładu Elektroniki

tel.: +48 32 728 55 73

elektronika@enap.com.pl