

Karta katalogowa

WALIZKA SERWISOWA

WYMUSZALNIK PRĄDOWY 0-600A W-33

1. Zastosowanie

Walizka serwisowa typu W-33 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do wymuszania regulowanego prądu 0-600 A w obwodach pierwotnych przekładników prądowych lub szynach zbiorczych rozdzielni.



Rys. 1. Walizka serwisowa W-33

2. Charakterystyka

Najważniejsze parametry: regulowany prąd do 600A.
Precyzyjne wyjście prądowe 0-25A.
Regulowane napięcie przemiennie 0-260VAC.
Milisekundomierz, pomiar prądu, napięcia.

3. Dane techniczne

Tab. 1. Dane Techniczne

Napięcie zasilające Un	230V AC
Wyjście prądowe	0-600A 0-25A
Wyjście napięciowe	0-230V
Wymiary (W/S/G)	437/525/213

4. Oznaczenie znakiem CE

Oznaczenie znakiem CE wykonano w 2015r. Oznaczenie wykonane jest na tabliczce znamionowej Walizki Serwisowej umieszczonej na obudowie urządzenia. Tabliczka znamionowa przedstawiona została na Rys.2.

ENERGOAPARATURA CE	NAZWA	Walizka serwisowa W-33		
	TYP	Wymuszalnik prądowy 0-600A		
	NR	0027	DATA PRODUKCJI	12.2021
	Uz	230V AC	WYMIARY S/W/G [mm]	525/437/213
	P	< 1500[W]	MASSA [kg]	31
	IP	40	KLASA OCHRONNOŚCI	1

Rys. 2. Tabliczka CE

5. Serwis

Urządzenia wyprodukowane przez firmę Energoaparatura SA objęte są standardowo rocznym okresem gwarancyjnym. Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny wykonywany jest w siedzibie firmy Energoaparatura SA w Katowicach.

6. Postępowanie ze użytym sprzętem elektronicznym

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) zużyty produkt należy zwrócić firmie Energoaparatura SA lub oddać firmie zajmującej się utylizacją odpadów elektronicznych.

7. Informacje dla zamawiającego

w sprawach technicznych i handlowych:

JACEK GUMUL

Kierownik Zakładu Elektroniki

tel.: +48 32 728 55 73

elektronika@enap.com.pl