

WPUSTY KABLOWE

PRZEZNACZENIE

Wpusty kablowe są przeznaczone do wprowadzania do wnętrza osłon ognioszczelnych przewodów oponowych i kabli z zapewnieniem przeciwwybuchowości osłony. Pokrywy i tarcze zagłuszające służą do ognioszczelnego zamknięcia niewykorzystanych miejsc pod wpusty kablowe w osłonie ognioszczelnej.

Komponenty spełniają wymagania dyrektywy europejskiej 2014/34/UE (ATEX).



DANE TECHNICZNE

Typ wpustu	Wyk.	Średnica zewnętrzna dławionego przewodu	Montaż w osłonie ognioszczelnej	Pokrywa/Tarcza zagłuszająca	Oznakowanie
W38m	03	7 ÷ 14 mm	gwint M38x1,5	P38	I M2 Ex db I Mb II 2G Ex db IIC Gb II 2D Ex tb IIIC Db
W38d	03	14 ÷ 21 mm			
W48	14	18 ÷ 30 mm	gwint M48x1,5	P48	
WG1	03	14 ÷ 21 mm	gwint G1 1/8	-	
EWKs-2	05	30 ÷ 53 mm	złącze cylindryczne φ 90mm	EZPZ	I M2 Ex db I Mb
EWKs-3	08	53 ÷ 63 mm			
EWK-II	05	30 ÷ 53 mm	złącze kołnierzowe φ 99/155mm	EZTZ	
EWK-III	09	53 ÷ 68 mm			
EWK-II	05	30 ÷ 53 mm			
EWK-III	09	53 ÷ 68 mm			
EZWK-21	01	30 ÷ 53 mm i 1 x 14 ÷ 21 mm			
EZWK-22	02	30 ÷ 53 mm i 2 x 14 ÷ 21 mm			
EZWK-23	03	30 ÷ 53 mm i 3 x 14 ÷ 21 mm			